



T.C.
TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Asansör Tescil Birimi



FORM 2

...../...../201...

ASANSÖR KONTROL FORMU						
Yapı Sahibi Bilgileri						
Adı-Soyadı						
TC Kimlik No		Vergi No				
Gayrimenkul Bilgileri						
Tapu Bilgileri			Adres Bilgileri			
Pafta		Mahalle				
Ada		Cadde/Sokak				
Parsel		Kapı No				
KABİN	En	UYGUNLUK DURUMU				AÇIKLAMALAR
	Boy	1.Asansör	2.Asansör	3.Asansör	4.Asansör	
Kapı Genişliği						En az 90cm net genişlik olacaktır
Kullanma Talimatı						Kabin içi ve katlarda olacaktır
Seri No						
CE İşaretlemesi						Projeyi veren firma antetli olacaktır
Fotosel						
Kilit						CE'li kilit olmalıdır
Aydınlatma - Havalandırma						
Telefon/ Diafon						Bina Girişinde olacaktır
Ayna-Kabin Camı						Standarta uygun olmalıdır
Etek Sacı - Üst Korkuluk						
KUYU	En	UYGUNLUK DURUMU				AÇIKLAMALAR
	Boy	1.Asansör	2.Asansör	3.Asansör	4.Asansör	
Kuyu Dibi h<1,50 m						Risk Analizi CE onaylı
Kuyu Aydınlatması						
Kuyu Merdiveni						
Karşı Ağırlık Seperatörü						Karşı ağırlık ayırıcı sac levha
Tamponlar						
Regülatör						Regülatör A3 uygunluğu
Kuyu Dibi Regülatör Tesisatı						Regülatör switch tesisatı
Acil Stop + Alarm Butonu+Priz						
Pis Su Motoru						Kuyuda su olması durumunda
Denge Zinciri (+10 kat)						10 katı geçen binalarda denge zinciri olacaktır
Topraklama (ray)						Her rayın topraklaması yapılacaktır
MAKİNA DAİRESİ	UYGUNLUK DURUMU				AÇIKLAMALAR	
	1.Asansör	2.Asansör	3.Asansör	4.Asansör		
Makine Dairesi Girilmez Etiketli						
Havalandırma						Pencere Menfezli Olacaktır
Aydınlatma						
Merdiven						Sabit veya Kancalı Olacaktır.
Regülatör						A3 Tip Uygunluğu
Motor Taşıma Kancası						
Acil Stop						Motor yanı ve pano içinde olacaktır
Makine Dairesi Alanı						6 m2 den az olamaz
Kaçak Akım Rölesi						30 mA
Motor Kasnak Separatörleri						Dönen aksam korunacak
Kullanma Talimatı						
Servis Kapağı						Çift switch veya kaynaklı olmalı
Topraklama tes.						Pano ve Motor Kasnak Topraklaması
Kart CE'leri + Pano Şemaları						Kart A3 uygunluğu
Kata Getirici-Acil kurtarma						
AÇIKLAMA	*ASANSÖR KAPISI CAMI STANDARTTAN BÜYÜK OLMASI HALİNDE CAM ÜRETİCİSİNDEN UYGUNLUK YAZISI					
KONTROL EDEN			FİRMA YETKİLİSİ			
...../...../201...			Yukarıda yazılı olan eksiklerin giderileceğini kabul ve taahhüt ederim			